



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2540 di data 10 agosto 2018

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.
Lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio al rifugio alpino Vioz "MANTOVA",
p.ed. 548 – C.C. Peio, in Comune di Peio.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | Componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - Dott.ssa Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - arch. Alessia RUGGERI | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Stefano FAIT | componente supplente Servizio Bacini Montani |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Claudio Fabbro e Francesco Cagol del Servizio Turismo e sport.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con D.P.P. n. 47-154/Leg. di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la l.p. 8/93 modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. 7/87 rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda pervenuta in data 19 luglio 2018 con la quale la Società degli Alpinisti Tridentini – SAT, con sede in Trento, via Mancini, 57, ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio del rifugio alpino Vioz "MANTOVA", p.ed. 548 – C.C. Peio, in Comune di Peio.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dot. Ing. Tommaso Micheloni datati aprile 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti riguardano l'adeguamento della struttura alla normativa antincendio, con la realizzazione di un lucernario sulla copertura nella zona del giroscalo per l'evacuazione dei fumi. Questo sarà azionato dal sistema di rilevazione – sensori di fumo - o da pulsante manuale. All'interno saranno installate alcune porte REI e saranno adeguate le strutture per la compartimentazione al fuoco. Sarà realizzata una scala esterna a pioli di emergenza con staffe e cavo corrimano. Estintori, segnaletica e lampade di emergenza completeranno l'intervento.

Visto il parere positivo, con prescrizioni, espresso dal Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette – settore Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino, in ordine alla realizzazione dei lavori per l'adeguamento antincendio, inviato al Servizio Impianti da Fune e Piste da sci – Commissione di coordinamento - con nota prot. n. 441104/17.11.1/57C3/AC di data 30 luglio 2018.

Considerato che l'intervento realizza un notevole miglioramento del rifugio sotto l'aspetto della sicurezza e della gestione, si ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993 e s.m.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la Società Alpinisti Tridentini con sede in Via Mancini, n. 57 in Trento, all'esecuzione dei lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio, del rifugio alpino Vioz "MANTOVA", p.ed. 548 – C.C. Peio, in Comune di Peio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte dell'Ente richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative;

- i lavori dovranno essere realizzati in conformità con quanto dichiarato in domanda ed evidenziato negli elaborati grafici;
 - qualsiasi opera ed intervento non previsto in progetto dovrà essere sottoposto a specifica autorizzazione da parte dello scrivente Servizio;
 - a conclusione lavori e durante l'esecuzione degli stessi, dovranno essere curati il riordino e la pulizia dei luoghi, le superfici dovranno essere ripristinate e curate asportando qualsiasi materiale e resto di cantiere e prontamente rinverdite con l'uso di sementi autoctone.
 - qualora per il trasporto dei materiali necessari all'intervento venisse utilizzato l'elicottero, i trasporti avvengano, per quanto possibile, durante i normali voli di approvvigionamento del rifugio, onde minimizzare il disturbo all'ambiente e alle specie animali;
3. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
 4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo e sport. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 5. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, per il controllo di competenza;
 6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE f.f.
- dott. Romano Stanchina -

CF/fc