



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2659 di data 27 maggio 2019

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m;
Lavori per l'adeguamento antincendio e realizzazione nuova vasca di accumulo idrico e nuova copertura al rifugio alpino **ALIMONTA**, p.ed. 82, sito in località Busa degli Sfulmini – C.C. Ragoli - Comune di Tre Ville.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - Componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - Componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Claudio Fabbro e Francesco Cagol del Servizio turismo e sport.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con D.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la l.p. 8/93, modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. 7/87 rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda pervenuta in data 15 aprile 2019, con la quale la società "Rifugio Alimonta di E. Alimonta & C. snc", con sede a Tre Ville, ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93 e s.m., l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori per l'adeguamento antincendio e realizzazione nuova vasca di accumulo idrico e nuova copertura al rifugio alpino ALIMONTA, p.ed. 82, sito in località Busa degli Sfulmini – C.C. Ragoli - Comune di Tre Ville.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell' arch. Raffaele Alimonta, datati aprile 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti riguardano il completamento dell'adeguamento della struttura alla normativa antincendio e con la realizzazione di:

- una vasca seminterrata per la raccolta d'acqua meteorica, di 93,8 mc;
- una nuova finestra in parete, sul prospetto nord, a comando automatico e/o manuale per l'evacuazione dei fumi in corrispondenza del vano scala;
- nuove scale esterne di emergenza sui prospetti nord, ovest e sud;
- linea vita sul tetto, questo anche per permettere in sicurezza la posa e la rimozione delle coperture in lamiera a protezione dei pannelli fotovoltaici;
- realizzazione di un locale di servizio di 3,29 mq;
- una nuova tettoia sopra l'ingresso del locale cucina;
- nuovi serramenti in legno con scuri in acciaio.

Preso atto dell'esito positivo del procedimento di Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 16 del D.P.P. 50-157 del 3 novembre 2008, dovuto al rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come ZSC "Dolomiti di Brenta" e ZPS "Brenta", rilasciato dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette e comunicato all'Ente istante con nota prot. n. S175/2019/312530/17.11.3/2019-58-H/ER, di data 16 maggio 2019.

Visto il parere positivo espresso dall'Ente Parco Naturale "Adamello Brenta" in ordine alla conformità dell'intervento alle norme di attuazione del Piano del Parco, inviato al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota prot. n. 1646 di data 19 aprile 2019.

Considerato che l'intervento proposto apporta un notevole miglioramento per la struttura, ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993, e s.m..

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

ai sensi dell'art. 6 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società "Rifugio Alimonta di E. Alimonta & C. s.n.c." con sede a Tre Ville, all'esecuzione dei lavori per l'adeguamento antincendio e realizzazione nuova vasca di accumulo idrico e nuova copertura al rifugio alpino ALIMONTA, p.ed. 82, sito in località Busa degli Sfulmini – C.C. Ragoli - Comune di Tre Ville, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. **di disporre, come previsto nella relazione di verifica preventiva, che i sorvoli siano concordati con l'Ente parco "Adamello Brenta", per quanto riguarda le rotazioni e fatti coincidere con i normali approvvigionamenti al rifugio, per quanto possibile;**
3. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo e sport. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di inviare il presente provvedimento al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette per il controllo di competenza;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

CF/fc