



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2914 di data 14 dicembre 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione all'introduzione di una variante in corso d'opera alla costruzione di una rimessa per mezzi battipista seminterrata in località "Prati di Gaggia", compresa nel progetto autorizzato di ampliamento delle piste da sci da discesa n. 5/1/5 denominata "GAGGIA" e n. 5/1/6 denominata "TERESAT", nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI      | Presidente f.f.   |
| -Silvio DALMASO       | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| -Luca MALESANI        | componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| -Matteo MERZLIAK      | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| -Claudio PALLAORO     | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale                |
| -Sergio BENIGNI       | componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| -Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio geologico                               |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani                          |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| -Ermanno BERTUZZI     | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci, Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 30 ottobre 2020, con la quale la società Funivie Valle Bianca S.p.A., con sede in Andalo, Via Laghet, 3, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'introduzione di una variante in corso d'opera alla costruzione di una rimessa per mezzi battipista seminterrata in località "Prati di Gaggia", compresa nel progetto di ampliamento delle piste da sci da discesa n. 5/1/5 denominata "GAGGIA" e n. 5/1/6 denominata "TERESAT", nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo, precedentemente autorizzato con determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 24 di data 9 luglio 2020.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Loris Bottamedi, datati ottobre 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'introduzione di una variante in corso d'opera alla costruzione di una rimessa per mezzi battipista seminterrata in località "Prati di Gaggia", compresa nel progetto autorizzato di ampliamento delle piste da sci da discesa denominate "GAGGIA" e "TERESAT", nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo, che concerne sostanzialmente i seguenti interventi:

- un piccolo ampliamento del sedime planimetrico della rimessa al fine di adeguare gli spazi interni alle necessità delle manutenzioni ordinarie dei mezzi battipista, con un aumento parziale della profondità del manufatto sul versante Nord di circa 3,00 m lungo un fronte di circa 17,80 m, nonché un ulteriore modesto ampliamento sul lato Ovest;
- la maggiorazione dell'altezza netta interna della rimessa dai previsti 4,50 m a 5,00 m, che si rende necessaria per consentire il posizionamento dei portoni sezionali d'accesso e garantire un franco utile necessario per l'alloggiamento dei mezzi battipista dotati di verricello.

La maggiore altezza utile interna verrà raggiunta tramite l'apposizione di uno strato minore di terreno sopra il solaio della rimessa previsto ai fini dell'interramento finale della struttura.

La parte frontale fuori terra del fabbricato, ove saranno posizionati i portoni sezionali d'accesso, resterà invariata rispetto allo stato autorizzato.

Preso atto che per l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – Settore qualità ambientale, gli interventi di variante proposti sono da considerarsi non sostanziali rispetto al progetto precedentemente sottoposto a procedimento di V.I.A..

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 24 di data 9 luglio 2020;
- ad unanimità di voti,

**d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivie Valle Bianca S.p.A., con sede in Andalo, Via Laghet, 3, all'introduzione della variante in corso d'opera alla costruzione di una rimessa per mezzi battipista seminterrata in località "Prati di Gaggia", compresa nel progetto di ampliamento delle piste da sci da discesa n. 5/1/5 denominata "GAGGIA" e n. 5/1/6 denominata "TERESAT", nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo, precedentemente autorizzato con determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 24 di data 9 luglio 2020, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle condizioni e prescrizioni tecnico-operative contenute nella citata determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 24 di data 9 luglio 2020, nonché della seguente ulteriore prescrizione:
  - sopra il solaio della rimessa dovrà essere posizionato uno strato di terreno vegetale sufficiente per assicurare un ottimale rinverdimento della copertura, dello spessore minimo di circa 30-40 cm;
3. di stabilire che per i lavori, autorizzati con il presente atto, i termini esecutivi siano quelli stabiliti con la precedente determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 24 di data 9 luglio 2020;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – Settore qualità ambientale, venga inviata solo copia della presente deliberazione;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

AS/fr