



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2951 di data 24 maggio 2021

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'esecuzione di lavori di sostituzione dell'impianto di innevamento programmato lungo il tratto terminale della pista da sci da discesa n. 8/1/2 denominata "SPINALE DIRETTISSIMA", compresi tra circa quote 1580 e 1650 m.s.l.m., nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 16 aprile 2021, prot. n. 260605, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di sostituzione dell'impianto di innevamento programmato lungo il tratto terminale della pista da sci da discesa n. 8/1/2 denominata "SPINALE DIRETTISSIMA", compresi tra circa quote 1580 e 1650 m.s.l.m., nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti a firma del dott. ing. Giordano Farina, pervenuti in data 16 aprile 2021, prot. n. 260605, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	TAV B - Catastale sostituzione innevamento Schumacher .pdf	260605	16/04/2021	A01
2	RT_Sostituzione innevamento Schumacher_2021.pdf	260605	16/04/2021	A02
3	TAV A - Corografia sostituzione innevamento Schumacher .pdf	260605	16/04/2021	A03
4	Muro Schumacher00.pdf	260605	16/04/2021	A04
5	TAV C - PRG sostituzione innevamento Schumacher .pdf	260605	16/04/2021	A05
6	Tav01_Sostituzione innevamento Schumacher.pdf	260605	16/04/2021	A06

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di lavori di sostituzione dell'impianto di innevamento programmato lungo il tratto terminale della pista da sci da discesa denominata "Spinale Direttissima", compresi tra circa quote 1580 e 1650 m.s.l.m., nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville, che si rendono in particolare necessari per adeguare il diametro delle tubazioni idriche alle attuali esigenze di portata e di pressione. I lavori consistono nella rimozione delle condutture e dei materiali di linea preesistenti, lungo un tratto di pista con una lunghezza di circa 150 m, nell'approfondimento dello scavo in trincea per raggiungere una adeguata profondità e nella successiva posa in opera di nuove condutture, materiali e pozzetti di linea, sempre all'interno del sedime della pista, con il preventivo scotico ed accantonamento del terreno vegetale presente, da eseguirsi anche manualmente qualora si rendesse necessario, provvedendo al suo riposizionamento a fine lavori con pacciamatura di fieno.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, all'esecuzione dei lavori di sostituzione dell'impianto di innevamento programmato lungo il tratto terminale della pista da sci da discesa n. 8/1/2 denominata "SPINALE DIRETTISSIMA", compresi tra circa quote 1580 e 1650 m.s.l.m., nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle seguenti prescrizioni tecnico-operative:
 - i rinverdimenti dovranno essere effettuati con particolare cura allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che qualora l'intervento relativo alla sostituzione dell'impianto di innevamento programmato non comporti cambiamenti di portata, periodo o volumi di acqua già concessi, dovrà essere inviata una comunicazione (modulo VRCOM) al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche (SGRIE); qualora dovesse invece cambiare anche uno solo dei suddetti parametri andrà presentata una domanda di variante della concessione allo SGRIE e si dovrà attendere il rilascio del conseguente provvedimento;
7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;
8. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/fr