



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3045 di data 4 aprile 2022

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la posa di un impianto di innevamento programmato a servizio della pista sci da discesa n. 8/1/69 denominata "COLLEGAMENTO CAMPO CARLO MAGNO - FORTINI", ubicata nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Sara Sbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Antonio Nicolussi, Alessandro Silvestri e Stefano Tomasi del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 18 marzo 2022, prot. n. 195482, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Pinzolo, località Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la posa di un impianto di innevamento programmato a servizio della pista sci da discesa n. 8/1/69 denominata "COLLEGAMENTO CAMPO CARLO MAGNO - FORTINI", ubicata nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti allegati alla domanda, a firma del dott. ing. Giordano Farina, e la successiva documentazione sostitutiva ed integrativa pervenuta in data 31 marzo 2022, prot. n. 229094, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	03_TAV B_Catastale .pdf	195482	18/03/2022	A01
2	02_TAV A_Corografia .pdf	195482	18/03/2022	A02
3	04_TAV C_Prg .pdf	195482	18/03/2022	A04
4	05_TAV 01_Planimetria innevamento.pdf	195482	18/03/2022	A05
5	01_RT_Relazione tecnica .pdf	195482	18/03/2022	A06
6	Elenco elaborati .pdf	229094	31/03/2022	A01
7	06_INT01_Relazione geologica.pdf	229094	31/03/2022	A02

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di lavori concernenti la posa di un impianto di innevamento programmato a servizio della pista sci da discesa n. 8/1/69 denominata "Collegamento Campo Carlo Magno - Fortini", ubicata nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo. I lavori previsti per la nuova linea di innevamento in progetto, di tipo misto, che si sviluppa per circa 870 m dal centro abitato di Campo Carlo Magno fino alla località Fortini, tra circa i 1710 e 1650 m s.l.m., prevedono nel complesso:

- l'esecuzione di uno scavo a sezione ristretta con il preventivo scotico ed accantonamento del terreno vegetale presente;
- la posa delle condutture di linea, ovvero tubazioni per la distribuzione dell'acqua e dell'aria compressa in ghisa sferoidale e in PEAD, cavidotti elettrici di alimentazione e di comando e linea di messa a terra, e di circa n. 10 pozzetti attrezzati per il collegamento dei generatori di neve;
- il riempimento dello scavo e la sistemazione finale delle superfici lavorate mediante la stesura del terreno vegetale precedentemente rimosso ed il rinverdimento con semina e pacciamatura con fieno.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, all'esecuzione dei lavori concernenti la posa di un impianto di innevamento programmato a servizio della pista sci da discesa n. 8/1/69 denominata "COLLEGAMENTO CAMPO CARLO MAGNO - FORTINI", ubicata nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - i rinverdimenti dovranno essere effettuati con particolare cura allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
 - in fase di richiesta del rilascio del permesso a costruire dovrà essere presentata al Comune territorialmente competente una relazione relativa all'impatto acustico dei generatori di neve;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che qualora l'intervento relativo alla posa della nuova linea di innevamento programmato non comporti cambiamenti di portata, periodo o volumi di acqua già concessi, dovrà essere inviata una comunicazione (modulo VRCOM) al Servizio gestione risorse idriche ed energetiche (SGRIE); qualora dovesse invece cambiare anche uno solo dei suddetti parametri andrà presentata una domanda di variante della concessione allo SGRIE e si dovrà attendere il rilascio del conseguente provvedimento;
7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;
8. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/fr